



Beslag over feste for skrått glass.
 Dyttes opp i mørtelfuge ved dryppkant
 for dekke over. Skrus til ramme til skrått glass
 Trelekt for feste av skrått glassfelt

Skrått glass. EI30-konstr.
 hvis innglassing utføres
 på terrasse over også.
 Gjelder i nr. 108.

Når høydeforskjellen til underliggende terreng eller terrasse er mindre enn 3,0 m, kan man benytte annen forsvarlig sikring enn rekkverk, for eksempel fastmontert blomsterkasse. Overkanten av kassa må være minst 0,6 m over gulvet. Fri åpning under kassa må være høyst 100 mm. Summen av høyden over gulvet og dybden på kassa (h + d) må være minst 1,4 m.

Brannplate må dekke for endekant isolasjon.
 Brannfuging viktig.

Utfordring med kuldebro rundt løsning med drenasje av terrasser.

God nok avstand for insp.
 Takrenne med vinkelbeslag

Puss/puss-system.
 15mm brannplate hvis brennbar isolasjon.
 (Brennbar omhyllingsfilm?)
 80 mm Kooltherm

Brannfuging viktig.

Skyvedørssystem i glass og alu.profiler.
 Eks. betongsøyle

Vindu med fast glass fra ok isolert dekke til uk isolert dekke.
 Isolerglass.
 EI30-kl. ved innglassing over.

Isolasjon innside eller utside?
 Avklar!

2 207 netto høyde etter bygging

Vindu med fast glass fra ok dekke til skrå avslutning oppe.
 Isolerglass.
 EI30-kl. ved innglassing over.

Fliser
 Fliselim

1 900 høyde skyvefelt
 600 min. OK håndløper

40-50mm påstøp
 10mm beskyttelsesplate
 20mm vakumisolasjon

806 Avstand til blomsterkasse

150

100 50

Håndløper for sikring mot fall.

Isolasjon, bunnfylling og elastisk fugemasse, mellom svill og glassystem.
 NB: terskel skyvefelt må flukte ferdig gulv på grunn av høydekrav opp til håndløper.

Oppbygning med trykkimpr. sviller under skyvedørssystem.

Underlagspapp.

Vindtetting.

Beslag.

Rev	Nr	Beskrivelse	Dato	Sign	Kont
C		Rettelser tekst.	07.01.2019	TL	SK
B		Lagt inn glassfelt i gavl	03.01.2019	TL	SK
A		Justert tegning	30.08.2018	TL	SK

Prosjekt: Nygård Terrasse BRL - Blokk 9 10 - nr 104-106-108 - modell 101.indd/terrasse/terrasse_1027.dwg

Type tegning: Vert. detaljer - innglassing av terrasser
 Nygård Terrasse BRL - Alle blokker

Figur/A51-101
 Målestokk (A3): 1:5
 Dato: 09.08.2018

Rev: C
KILE STOKHOLM ARKITEKTER
 Frognerstranda 2
 0250 Oslo
 Tlf: 22 99 46 20
 e-post: post@kile-stokholm.no